

श्री बालामुरुगन डी०,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 22-06-2012 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओकरी का किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-

दिनांक 22.06.2012 को अपराहन 12.30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ओकरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :-

1. उपस्थिति :- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, उपस्थित थे। डॉ० विनय कृष्ण एवं डॉ० नितिश ओ०पी०डी० में कार्यरत थे। सविता कुमारी/ शिलु कुमारी/ शोभा रानी वर्मा ए.एन.एम. उपस्थित थीं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओकरी को निदेश दिया जाता है कि सभी कर्मियों को अपने-अपने निर्धारित रोस्टर अवधि में अस्पताल में उपस्थित रहने हेतु निदेशित करेंगे एवं पर्यवेक्षण भी करेंगे।

(अनुपालन : प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओकरी)

2. सफाई :- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो नाला बना हुआ है, उसे भवन निर्माण होने के क्रम में बालू आदि सामग्री के नाले में जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है। कई स्थान पर निर्मित नाला टूट गया है, जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। चापाकल के पास प्लेटफार्म का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके कारण पानी का जमाव एवं गंदगी लगी हुई थी। प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों अस्पताल में गंदगी व्याप्त है तथा आपके स्तर से इसकी सफाई क्यों नहीं कराई गई है।



(अनुपालन : स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी)


3. आशा भवन :- आशा भवन का निर्माण कार्य बंद पाया गया तथा आधा-अधूरा ही निर्माण हुआ है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें कि क्यों और किस परिस्थिति में कार्य अब तक पूर्ण नहीं किया गया है तथा कार्य बंद है।



(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद)


4. ऑपरेशन कक्ष :- नवनिर्मित ऑपरेशन कक्ष का निरीक्षण करने के दौरान पाया गया कि ऑपरेशन थियेटर में जाने के लिए जो रैम्प बनाया गया है, वह अत्यंत ही उंचा है जिस पर मरीज को किसी भी स्थिति में लाना-लेजाना संभव नहीं है। इसे अविलम्ब तोड़कर आरामदायक रैम्प बनायें। खिड़कियाँ एवं दरवाजे का जो फिनिशिंग किया गया है वह अत्यंत ही टेंडा-मेडा है, जिसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

इससे स्पष्ट है कि कार्य अत्यंत ही घटिया किस्म का किया गया है। इन सभी का सुधार कराने तक आपके वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाती है।



(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद)

5. रोगी शेड :- नवनिर्मित रोगी शेड का निरीक्षण करने के दौरान पाया गया कि पेंटिंग में घटिया किस्म



की सामग्री का प्रयोग किया गया है। जो रैम्प बनाया गया है, वह भी गुणवत्तायुक्त नहीं है। रोगी शेड के पुनः रंगाई कराने एवं रैम्प का निर्माण गुणवत्तायुक्त कराने तक आपके वेतन भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, जहानाबाद)

6. वायरिंग :- आशा भवन के पास वाले भवन के बाहर में बिजली का वायरिंग टूटा-फुटा है, जिसकी मरम्मत नहीं कराई गई है। प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि इसकी मरम्मत अब तक आपके द्वारा क्यों नहीं कराई गई है।

(अनुपालन : स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी)



जहानाबाद में कौन-कौन दवा दिया जाना है, उसकी सूची अस्पताल में लगी

निष्कर्ष :- अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान यह पाया गया कि स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी के द्वारा अपने कार्यों में रूचि नहीं ली जा रही है। अस्पताल में गंदगी है, वायरिंग की मरम्मत नहीं कराई गई है, जो निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उसका भी पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। नाले टूटे हैं एवं पानी की निकासी नहीं हो रही है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उपलब्ध दवाओं की माकिंग नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इनके जून, 2012 माह के मानदेय में से 10% की कटौती की जाती है।

(अनुपालन : सिविल सर्जन, जहानाबाद/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओकरी/ स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी)

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापक 1213 /गो0, जहानाबाद दिनांक 23 वीं जून, 2012

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, जहानाबाद/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, ओकरी/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, जहानाबाद/ ग्रामीण कार्य विभाग, जहानाबाद/ कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/ स्वास्थ्य प्रबंधक, ओकरी एवं अन्य सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापक 1213 /गो0, जहानाबाद दिनांक 23 वीं जून, 2012

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।